

## Rapport Nr 19201238

Uppdragsgivare

ÄSKESTOCKS SAMFÄLLIGHETSFÖR.  
Att: Björn GarplindJärovägen 5  
593 74 Gunnebo

Avser

<b>Dricksvattenkontroll</b>		<b>Dricksvatten för allmän förbrukning</b>	
Anläggning	: Dalgångens VV	Vattentäkt	: Grundvatten
Provplats	: Utg drv	Desinfektion	: Klorering
Analysomfattning	: Mikrobiologisk		

**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2019-05-19	Ankomstdatum	: 2019-05-20
Provtagningsstidpunkt	: 1530	Ankomsttidpunkt	: 0700
Temperatur vid provtagning	: 5 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: Utg	Ansättningsdatum	: 2019-05-20
Provtagare	: -		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 0		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	16		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml

**Bedömning**

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

**Kommentar**

Följande var anmärkningsvärt: odlingsbara mikroorganismer 22° C 3 dygn

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) enligt Vägledning till SLV FS 2001:30 för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden.

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se [www.synlab.se](http://www.synlab.se).

Linköping 2019-05-23

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till  
leif@passmark.se  
mbn@vastervik.seGudrun Ahlinder  
Analysansvarig

Kontrollnr 6189 0171 6299 8073

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.