

Rapport Nr 20376548

Uppdragsgivare

ÄSKESTOCKS SAMFÄLLIGHETSFÖR.
Att: Björn GarplindJärovägen 5
593 74 Gunnebo

Avser

Dricksvattenkontroll		Dricksvatten för allmän förbrukning	
Anläggning	: Äskestocks VV	Vattentäkt	: Grundvatten
Provplats	: Hos anv: 1	Desinfektion	: Klorering
Analysomfattning	: Mikrobiologisk		

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2020-09-06	Ankomstdatum	: 2020-09-07
Provtagningsstidpunkt	: 1800	Ankomsttidpunkt	: 0700
Temperatur vid provtagning	: 6 °C	Temperatur vid ankomst	: 5 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2020-09-07
Provtagare	: Björn		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 1		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	120		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35 °C	< 1		cfu/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C 3 dygn, ej påvisade.

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) enligt Vägledning till SLV FS 2001:30 för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se www.synlab.se.

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Linköping 2020-09-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Joakim Bern
Analysansvarig

Kontrollnr 5171 9816 6620 3345

Kopia sänds till
leif@passmark.se
mbn@vastervik.se